



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, ул. Зиньина, д. 4, Казань, 420097
Телефон: (843) 231-17-77, Факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@technadzor.ru
www.privol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844328, ОГРН 1021602866350
ИНН/КПП 1654004615 / 165501001

№ _____

На № _____

от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 43-002 от 13.01.2016 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная электролаборатория Альметьевского районного и городского отделения Татарстанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ИНЧ 1644005810; юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, д. 74; адрес места осуществления деятельности: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, д. 74, допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Приволжском управлении Ростехнадзора с правом выполнения сличительных, контрольных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1 кВ.

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений в соответствии с приложением № 1.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии управления о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний (измерений) от 13.01.2016 г.

Срок действия Свидетельства установлен до 13.01.2019 г.



Руководитель
М.П.

Б.Г.Петров



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, ул. Зинина, д. 4, Казань, 420097
Телефон: (843) 231-17-77, Факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@technadzor.ru
www.privol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844328, ОГРН 1021602866350
ИНН/КПП 1654004615 / 165501001

Председателю совета
АО ТРО «ВДПО»
Р.Р.Камалетдинову

Советская ул., д. 74,
г. Альметьевск, Республика
Татарстан, 423450

15.01.16, № 654/05

На № _____ от _____

О регистрации электролаборатории

Приволжское управление Ростехнадзора направляет свидетельство № 43-002 от 13.01.2016 г. о регистрации электролаборатории Альметьевского районного и городского отделения Татарстанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Приложение: Свидетельство № № 43-002 от 13.01.2016 г. на 2 листах в 1 экз.

Руководитель

Б.Г.Петров

**Перечень видов и объемов испытаний и измерений,
выполняемых электролабораторией
Альметьевского отделения ТРО ВДПО**

- 1. Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей до 1 кВ:**
 - 1.1. Измерение сопротивления изоляции
 - 1.2. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей:
 - тепловых расцепителей на номинальный ток до 1500А
 - электромагнитных расцепителей с током уставки до 12000А
 - 1.3. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
 - 1.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью
- 2. Испытание заземляющих устройств:**
 - 2.1. Проверка элементов заземляющего устройства
 - 2.2. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
 - 2.3. Измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств
- 3. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ:**
 - 3.1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля
 - 3.2. Измерение сопротивления изоляции
 - 3.3. Измерение сопротивления заземления
- 4. Испытание электродвигателей переменного тока:**

Измерение сопротивления изоляции.

Руководитель



М.П.

Б.Г.Петров